

LEGENDA

- 1 CABINA RICEZIONE ENEL
- 2 GRIGLIA GROSSOLANA
- 3 GRIGLIA FINE
- 4.1 DISSABBIATORE LONGITUDINALE
- 4.2 DISSABBIATORE LONGITUDINALE
- 5 CABINA DI TRASFORMAZIONE ELETTRICA
- 6 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- 7 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
CONDOTTA SOTTOMARINA

X00.XX.00	INSTALLAZIONI DI PROGETTO
X00.XX.00	INSTALLAZIONI PER FUTURI AMPLIAMENTI

Ambito Territoriale Ottimale n.3
Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano



 AcceGori Servizi Gruppo Acea	7305	PROGETTO DEFINITIVO																								
responsabile Il Responsabile ing. Domenico Cesare	Tabella:	Titolo:																								
COLLABORATORI geol. Dario Cossentino geol. Riccardo Nigam	EG 26	Impianto di S. Giuseppe alle Paludi Planimetria ubicazione utenze elettriche																								
DATA	Scale: 1:200	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Revisione</th> <th>Data</th> <th>Redatto</th> <th>Verificato</th> <th>Approvato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>					Revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato															
Revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato																						
		DIRETTORE TECNICO ing. Antonio De Cicco		IL R.U.P.																						

Simbolo	Descrizione	Potenza
M00.PAR.01	PARATOIA INGRESSO CANALE	0,75 kW
M01.PAR.01	PARATOIA DAVANTI GRIGLIA GROSSOLANA GG-01	0,37 kW
M01.PAR.02	PARATOIA DAVANTI GRIGLIA GROSSOLANA GG-02	0,37 kW
M01.PAR.03	PARATOIA DAVANTI GRIGLIA GROSSOLANA GG-03	0,37 kW
M01.PAR.04	PARATOIA DAVANTI CANALE BY-PASS	0,37 kW
M02.NT.01	NASTRO TRASPORTATORE NTG5.01	3,00 kW
M03.CGG.01	COMPATTATORE GRIGLIATI CGG.01	4,00 kW
M04.GG.01	GRIGLIA GROSSOLANA GG.01	1,50 kW
M04.GG.02	GRIGLIA GROSSOLANA GG.02	1,50 kW
M04.GG.03	GRIGLIA GROSSOLANA GG.03	1,50 kW
M01.GF.01	GRIGLIA GROSSOLANA GG.01	1,50 kW
M01.PAR.05	PARATOIA DOPO GRIGLIA FINE GF-01	0,37 kW
M01.PAR.06	PARATOIA DOPO GRIGLIA FINE GF-02	0,37 kW
M01.PAR.07	PARATOIA DOPO GRIGLIA FINE GF-03	0,37 kW
M01.PAR.08	PARATOIA DOPO CANALE BY-PASS	0,37 kW
M02.NT.02	NASTRO TRASPORTATORE NTG5.01	3,00 kW
M03.CGF.01	COMPATTATORE GRIGLIATI CGF.01	4,00 kW
M00.PAR.09	PARATOIA DAVANTI DISSABBIATORE 1	0,75 kW
M00.PAR.10	PARATOIA DAVANTI DISSABBIATORE 2	0,75 kW
M06.E5.01	ESTRATTORE SABBIA E5.01	1,10 kW
M06.E5.02	ESTRATTORE SABBIA E5.02	1,10 kW
M07.CMP.01	COMPRESSORE DISSABBIATORE CMP.01	5,00 kW
M07.CMP.02	COMPRESSORE DISSABBIATORE CMP.02	5,00 kW
M08.CV.01	CARPONTE VA E VIENT CV.01	1,50 kW
M08.CV.02	CARPONTE VA E VIENT CV.02	1,50 kW
M02.NT.03	NASTRO TRASPORTATORE NT.DI5.01	3,00 kW
M01.PAR.11	PARATOIA VASA ASPIRAZIONE GRUPPO PICCOLO	0,37 kW
M01.PAR.12	PARATOIA VASA ASPIRAZIONE GRUPPO GRANDE	0,37 kW
M01.PAR.13	PARATOIA CANALE BY-PASS EMERGENZA	0,37 kW
M01.PAR.14	PARATOIA CANALE BY-PASS EMERGENZA	0,37 kW
GN.EP.01	ELETTROPOMPA SOLLEVAMENTO FOGNARIO	140,00 kW
GN.EP.02	ELETTROPOMPA SOLLEVAMENTO FOGNARIO	140,00 kW
GN.EP.03	ELETTROPOMPA SOLLEVAMENTO FOGNARIO	140,00 kW
GN.EP.04	ELETTROPOMPA SOLLEVAMENTO FOGNARIO	140,00 kW
GN.EP.05	ELETTROPOMPA SOLLEVAMENTO FOGNARIO	45,00 kW
GN.EP.06	ELETTROPOMPA SOLLEVAMENTO FOGNARIO	45,00 kW
GN.EP.07	ELETTROPOMPA SOLLEVAMENTO FOGNARIO	45,00 kW
GN.EP.08	ELETTROPOMPA SOLLEVAMENTO FOGNARIO	45,00 kW
GE.EP.01	ELETTROPOMPA SOLLEVAMENTO EMERGENZA	22,00 kW
GE.EP.02	ELETTROPOMPA SOLLEVAMENTO EMERGENZA	13,50 kW
GE.EP.03	ELETTROPOMPA SOLLEVAMENTO EMERGENZA	13,50 kW
GE.EP.04	ELETTROPOMPA SOLLEVAMENTO EMERGENZA	13,50 kW
GE.EP.05	ELETTROPOMPA SOLLEVAMENTO EMERGENZA	13,50 kW
GE.EP.06	ELETTROPOMPA SOLLEVAMENTO EMERGENZA	13,50 kW
CP-01	CARPONTE TRATTAMENTI PRELIMINARI	7,00 kW
CP-02	CARPONTE SOLLEVAMENTO FOGNARIO	7,00 kW
CP-03	CARPONTE SOLLEVAMENTO FOGNARIO	7,00 kW

