



- | | |
|---|--|
| 1 | Picchetto in acciaio zincato L= 1,5 m |
| 2 | Cavo unipolare tipo FS17 G/V |
| 3 | Tubo in PVC corrugato serie pesante $\varnothing$ 90 |
| 4 | Basamento di fondazione in calcestruzzo |
| 5 | Cavo multipolare con guaina tipo FG16OR16 |



Specifiche Tecniche G.E.1:

- Potenza PRP (kVA):16;
- Potenza LTP (kVA): 18;
- Cos Phi: 0.9;

Ingombri versione Aperta (senza cofanatura):
- Dimensioni esterne: LxWxH
1800x730x1100 mm;
- Peso a secco: 680Kg.

Ingombri versione insonorizzata con cofanatura:
- Dimensioni esterne: LxWxH
1900x800x1400 mm;
- Peso a secco: 800Kg.



FUORI SCALA

LEGENDA SIMBOLI	
	Quadro elettrico gruppo elettrogeno
	Quadro elettrico generale di bassa tensione
	Quadro elettrico avviamento
	Quadro elettrico commutazione
	Quadro elettrico ausiliari
	Nodo equipotenziale principale
	Plafoniera LED - 230 V, 39 W - Grado di protezione IP 65
	Plafoniera di emergenza LED 8 W - 230 V, aut. 1 ora, tempo di ricarica 12 ore - grado di protezione IP 65
	Pres a bipolare 2P 16/10A e interruttore unipolare 10A in scatola 503
	Quadro Presse CEE
	Tubazione in PVC rigido RK vari diametri
	Cassetta di derivazione in PVC varie misure
	Cavidotto corrugato doppia parete serie pesante Ø 90 mm interrato
	Pozzetto di terra in calcestruzzo con picchetto di terra in acciaio ramato L=1,5m
	Estintore



Cavidotto corrugato doppia parete Ø 90

TAPPO DI FONDO IN CLS

SCALA 1:25



Inten	Descrizione	Form	Designazione	Costo Metrico
QAU2	ALIMENTAZIONE CIRCUITI FM	3/4	F06R016 0,6 V / 10	5
QAU3	CIRCUITO LUD	3/25	F06R016 0,6 V / 10	5
QAU4	AUSILIARI G.E.	3/25	F06R016 0,6 V / 10	5
QAU6	COMANDO ESTRATTORE	3/25	F06R016 0,6 V / 10	1
QAU7	TERMOSTATO LOCALE G.E.	2/15	F06R016 0,6 V / 10	1
QAV2	PRESA 230 V IN INTERNO QUADRO	3/4	F06R016 0,6 V / 10	1
QAV12	PROTEZIONE ELETTROPOMPA 1	4/4	H07RN-F	15
QAV13	PROTEZIONE ELETTROPOMPA 2	4/4	H07RN-F	15
QAV14	PROTEZIONE ELETTROPOMPA 3	4/4	H07RN-F	15
QCOM1	ALIMENTAZIONE DA GRUPPO ELETTROGENO	5/10	F06R016 0,6 V / 10	10
QCOM4	ALIMENTAZIONE DA RETE	5/10	F06R016 0,6 V / 10	10
QCOM6	ALIMENTAZIONE QUASO AVVENTO	5/6	F06R016 0,6 V / 10	10
QGAU7	ALIMENTAZIONE GAUX	5/10	F06R016 0,6 V / 10	1
QOB10	Caso Famulus	5/16	F06R016 0,6 V / 10	1
QOB11	Protezione Generale	5/10	F06R016 0,6 V / 10	0,5
QGE	GENERALE GRUPPO ELETTROGENO	4/10	F06R016 0,6 V / 10	0,5
Unenz38	SONDA DI LIVELLO	3/15	F06R02R16 0,6 V / 10	10
Unenz39	GALLEGGANTE 1	3/15	F06R016 0,6 V / 10	10
Unenz40	GALLEGGANTE 2	3/15	F06R016 0,6 V / 10	10
Unenz41	GALLEGGANTE 3	3/15	F06R016 0,6 V / 10	10

Elenco utenze - Stipamento				
H07RN-F	EPR	QAV/V. 12	15 m	Descrizione
4G4			3,65 kW	Rapporto di
H07RN-F	EPR	QAV/V. 13	15 m	Diametro es
4G4			3,65 kW	Diametro in
H07RN-F	EPR	QAV/V. 14	15 m	Diametro ca
4G4			3,65 kW	Sez. cavo
FG16CH2R16 0,6/1 kVHEPR	Utenza238			Diametro ca
3G1.5				Sez. cavo
FG16CR16 0,6/1 kV	HEPR	Utenza239	10 m	Sezione car
3G1.5				Numero tub
FG16CR16 0,6/1 kV	HEPR	Utenza240	10 m	Peso cavo
3G1.5				
FG16CR16 0,6/1 kV	HEPR	Utenza241	10 m	
3G1.5				

Elenco utenze - Stipendio			
HT07NF	EPR	DAV.12	15 m
4C4			3,65 kW
HT07NF	EPR	DAV.13	15 m
4C4			3,65 kW
HT07NF	EPR	DAV.14	15 m
4C4			3,65 kW
FG10GR16 0,61 kVHEPR		Utens38	10 m
3C1.1.5			
FG10GR16 0,61 kV	HEPR	Utens39	10 m
3C1.1.5			
FG10GR16 0,61 kV	HEPR	Utens40	10 m
3C1.1.5			
FG10GR16 0,61 kV	HEPR	Utens41	10 m
3C1.1.5			
Descrizione	Canale metallico		
Barb.	100 mm		
Altezza	75 mm		
Sez. cavo/duto	7500 mm ²		
Peso cavo	1,8 kg/m		
Numero canali	1		
Comparto	n.d.		
Coeff. stipendio	0,216		
Sezione comparto	7500 mm ²		
Sezioni cavi	16170 mm ²		

ZORESISTIVO

Comprensorio Depurativo Medio Sarno Sub 2-3

Comune di Nocera Inferiore**Completamento della rete fognaria - 2° LOTTO**

 UNITÀ INVESTMENT, PROGRAM & SERVICES	INT. 7308		PROGETTO ESECUTIVO			
	Elaborato: F6.0		Titolo: Impianto di sollevamento S4 – Piante e sezioni			
	Scala: VARIE					
	Rev 0	Motivo della revisione Emissione per approvazione	Data Dicembre 2013	Redatto GIANGIACOMO	Verificato CAIANIELLO	Approvato NAPOLI
Esecuzione delle Opere	Prestazioni Specialistiche	Il Progettista CNC Ingegneri s.r.l.		Il R.U.P. Ing. Federica Mancieri		

Il presente progetto è protetto a termini di legge