


Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano



Accordo quadro per l'esecuzione delle opere civili e supporto alla posa delle condotte idriche ricadenti del territorio dell' Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano

	Elaborato:	Titolo:			
	TAV.03	Particolari esecutivi tipologici Allacciamento idrico			
OPERATION Il Responsabile ing. Andrea Palomba	Scala:	-			
COLLABORATORI	Revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
DATA Ottobre 2018			IL PROGETTISTA		IL RUP

## ALLACCIAMENTO IDRICO




LEGENDA


- 1 Tubazione principale
- 2 Collare di presa staffa Inox
- 3 Valvola a Tl da 1" a 2"
- 4 Tubo in polietilene multistrato corazzato da 1" a 2"
- 5 Tubo riparatore fi 40 con campana in PVC
- 6 Asta di manovra
- 7 Piastra in calcestruzzo 40x10 cm
- 8 Chiusino in ghisa D400 - fi 90 x h 200
- 9 Manto d'usura sp. cm 3, largh. cm. 100, previa fresatura
- 10 Binder sp. cm. 7
- 11 Fondazione stradale sp. cm 30
- 12 Rinterro con materiali provenienti dagli scavi
- 13 Sabbia vagliata
- 14 Tubazione in acciaio zincato 1" a 2"
- 15 Raccorderia in ottone
- 16 Tappo filettato
- 17 Pacchetto stradale esistente
- 18 Marciapiada esistente
- 19 Pavimentazione in cls dosato a q.li 3,00 sp. min cm. 15
- 20 Lastricato di basoli o cubetti

La larghezza e la lunghezza dei ripristini stradali possono variare a seconda delle prescrizioni dell'ente proprietario della strada


### SEZIONE TIPO A-A



### SEDE STRADALE BITUMATA SEZIONE TIPO B-B



### SEDE STRADALE CEMENTATA SEZIONE TIPO B-B



### SEDE STRADALE LASTRICATA IN BASOLI O CUBETTI SEZIONE TIPO B-B

