

Ambito Territoriale Ottimale n.3
Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano



ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DELLE
OPERE CIVILI E SUPPORTO ALLA POSA DELLE
CONDOTTE IDRICHE RICADENTI NEL TERRITORIO
DELL' A.T.O. 3 SARNESE - VESUVIANO

Elaborato: TAV.03

INT. 1181

data: GIUGNO 2016

Particolari esecutivi - Tipologici
Allacciamento idrico




PROGETTAZIONE
E RESPONSABILITÀ
ing. Domenico Cesare

IL R.U.P.

Direttore Tecnico
ing. Antonio De Cicco

ALLACCIAMENTO IDRICO

PIANTA




LEGENDA

- (1) Tubazione principale
- (2) Collare di presa staffa inox
- (3) Valvola a Tl da 1" a 2"
- (4) Tubo in polietilene multistrato corazzato da 1" a 2"
- (5) Lato operatore di 40 con campana in PVC
- (6) Asta di manovra
- (7) Piastra in calcestruzzo 40x10 cm
- (8) Incastrino in ghisa D400 - H. 90 x H. 200
- (9) Manto d'isolare sp. cm 2, largh. cm. 100, previa fresatura
- (10) Binder sp. cm. 7
- (11) Fondazione stradale sp. cm. 30
- (12) Intonaco con materiali provenienti dagli scavi
- (13) Sabbia vagliata
- (14) Tubazione in acciaio zincato 1" o 2"
- (15) Raccordo in ottone
- (16) Rappia rifinita
- (17) Panchetto stradale esistente
- (18) Marciapiede esistente
- (19) Pavedimentazione in c.a. assata a q.li 3.00 sp. min. cm. 15
- (20) Letticciato di basalti o cubetti


La larghezza e la lunghezza dei ripristini stradali possono variare a seconda delle prescrizioni dell'ente proprietario della strada.

SEZIONE TIPO A-A




Assistenza alla posa della tubazione e degli organi di manovra a carico della Ditta Appaltatrice.
N.B. In alcuni casi gli interventi idrici possono cadere totalmente a carico della ditta appaltatrice.

SEDE STRADALE BITUMATA SEZIONE TIPO B-B



SEDE STRADALE CEMENTATA SEZIONE TIPO B-B



SEDE STRADALE LASTRICATA IN BASOLTI O CUBETTI SEZIONE TIPO B-B

