

CARATTERISTICHE CONDUTTORE

ESECUZIONE	MATERIE PRIME	DIMENSIONI mm-mmq	PESO Kg/m
RAME RIVESTITO IN PIOMBO, 19 X 1,80ø		8.80-50	0,406

CARATTERISTICHE DISPERSORE

ESECUZIONE	MATERIE PRIME	DIMENSIONI mm-mmq	PESO Kg/%m
TIPO M	Fe/Cu (1500mm)	Ø20	3,700

ACCESSORI

ESECUZIONE	MATERIE PRIME	DIMENSIONI mm-mmq	PESO Kg/%m
TESTA TERMINALE	OTTONE		0,100
MANICOTTO	OTTONE		0,100
PUNTAZZA	Fe/qal Zn		0,100

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	POZZETTO CON DISPERSORE IN ACCIAIO RAMATO L=1500 mm
	POZZETTO IN CLS DI ISPEZIONE
	RETE DI TERRA - CORDA DI RAME NUDO (1x50 mmq)
	TUBAZIONE CORRUGATA ø 80

ENTE IDRICO CAMPANO

REGIONE CAMPANIA

GORI

Protocollo d'intesa del 05 Agosto 2020
Regione Campania - Ente idrico campano - Gori Spa
Completamento degli interventi fognario-depurativo del bacino idrografico del fiume Sarno
ricadenti nell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano di cui alla L.R. n. 15/2015



Comprensorio Depurativo Medio Sarno sub 2-3

Collettori comprensoriali Medio Sarno SUB 3
Completamento collettori

GORI
UNITA' INVESTIMENTI, INGEGNERIA E SERVIZI

INGEGNERIA
Il Responsabile
ing. Domenico Cesare

Gruppo di progettazione
arch. Carmela Consoli
ing. Marianeve Pontillo
geom. Paolo Maria Esposito
geom. Raimondo Nugnes
ing. Stefano Mazzola

INT. 22E6

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:
E2

Scala:
1:50

Titolo:
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ANGRI 2: LAYOUT IMPIANTO DI TERRA E CAVIDOTTI

Rev	Motivo della revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
0	Emissione per approvazione	Giugno 2021			

Esecuzione delle Opere	Prestazioni Specialistiche	Il Progettista	Il R.U.P.
		ing. Domenico Cesare	

Il presente progetto è protetto a termini di legge.